

D.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Übergabestationen

Inbetriebsetzungsprotokoll (Mittelspannung) (vom Kunden auszufüllen)		Version 1.1 Stand 01.01.2019		
Anlagenanschrift	Stationsname/Feld-Nr _____ Straße, Hausnummer _____ PLZ, Ort _____			
Anschlussnehmer (Eigentümer)	Vorname, Name _____ Telefon, Email _____			
Anlagenbetreiber	Vorname, Name _____ Telefon, Email _____			
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort _____ Telefon, Email _____			
Netzform	<input type="checkbox"/> gelöscht	<input type="checkbox"/> isoliert	<input type="checkbox"/> niederohmig	
UMZ-Schutz	Schutzrelais	Hersteller: _____	Typ: _____	
	Wandlerdaten	Typ: _____	Übersetzung: _____	
	Einstellwerte lt. Vorgabe		Zeit	
	Primär	Sekundär		
	I>	_____	I>	_____
I>>	_____	I>>	_____	
Prüfwerte	I>	_____	I / I _n = _____	
	I>>	_____	I / I _n = _____	
	I>	_____	I / I _n = _____	
	I>>	_____	I / I _n = _____	
Erdschlussrichtungserfassung [A]	Wandlerdaten	Typ: _____	Übersetzung: _____	
	I _{Einstell}	_____	I _{Prüf}	_____
	U _{Verlag}	_____	U _{Prüf}	_____
Dokumentation (Übergabe an VNB min. 1 Woche vor Inbetriebsetzung des Netzanschlusses)	Aktualisierte Projektunterlagen der Übergabestation vorhanden		<input type="checkbox"/>	
	Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden (D.5)		<input type="checkbox"/>	
	Erdungsprotokoll vorhanden (D.6)		<input type="checkbox"/>	
	Beglaubigungsscheine der Wandler vorhanden (Eichscheine)		<input type="checkbox"/>	
Fernsteuerung	erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	wenn ja, geprüft (incl. Fern-AUS)	<input type="checkbox"/>	
Messwertübertragung	erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	wenn ja, geprüft	<input type="checkbox"/>	
Abrechnungsmessung	Vorprüfung + Inbetriebnahmeprüfung erfolgt		<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: _____ _____ _____				
Die Station gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. betreten.				
Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW- Richtlinie „Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.				
_____	_____	_____		
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter		
Die Anschaltung der Übergabestation an das Mittelspannungsnetz erfolgte am: _____				
_____	_____	_____		
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Netzbetrieb		