

## Hinweis zum Aufbau einer Gas-, Regel- und Meßanlage

### Zähleranordnung bei Balgengaszähler bis Größe G 6

**Bei größeren Zählern nur in Absprache mit der Abteilung Zählerwesen**

Das Gas- Druckregelgerät und der Gaszähler (gelb markiert) gehören zum Lieferumfang der Servicegesellschaft.

Der Aufbau der Zähleranlage gehört zum Lieferumfang des Installationsunternehmens.

Der Aufbau der Regel- und Messanlage hat in der Waagerechten zu erfolgen.

Das Druckregler-, Einrohr- Anschlußstück (eingangsseitig Flansch - ausgangsseitig Gewinde) muss über einen Messstutzen ausgangsseitig verfügen.


Als Zähleranschlussstück ist ein Anschlußstück für Einstuzengaszähler mit geraden Durchgang zu verwenden und muss über einen Messstutzen ausgangsseitig verfügen.

Das Druckregler-, Einrohr- und Zähler- Anschlusstück kann über den Großhandel bezogen werden.

Jede Inbetriebnahme der Anlage ist bei der SG auf dem Formular "Inbetriebsetzungsauftrag Gas" anzumelden.


Neuanlagen, Erweiterungen und Änderungen sind bei der SG auf dem Formular "Netzanschlussanfrage" zu beantragen.

**Bei evtl. Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Zählerwesen.**



**Wichtiger Hinweis: Die Messeinrichtung muss zu jeder Zeit frei zugänglich sein.**

**Beim gesamten Aufbau der Regel- und Messanlage ist die gültige TRGI zu beachten.**



#### Planung (Hausanschlussbestellung)

Herr Arnold DW - 324  
Herr Deuter DW - 328  
Herr Germes DW - 329  
Herr Strompen DW - 331

#### Zählerwesen

Herr Lopez-Niederhoff DW - 173  
Herr Teuwen DW - 176

**Datenschutzerklärung / Vordrucke unter [www.stadtwerke-service.de](http://www.stadtwerke-service.de)**

Im Auftrag von Stadtwerke Willich GmbH und Stadtwerke Meerbusch GmbH

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG - Brauereistr. 7 - 47877 Willich - Tel.: 02154 / 4702-0