Nr. 430 - Mk3 **Messkonzept 3** Seite 1 von 2 Stadtwerke Service **PV-Selbstverbrauch** Meerbusch Willich 01.01.2018 UTe Erzeugungsanlage Kundenanlage Summensicherungen nach VDE Mk3:Z1 Mk3:Z2 eHz eHz Drehstrom Drehstrom -2-Richtungszähler Lieferzähler Energierichtung Bezug 1.8.0 mit Rücklaufsperre Lieferung 2.8.0 Obis 2.8.0 Energierichtung Absicherung (SLS-Schalter) gemäß VDE L1-L2-L 3 -PE ----

